

Nørre Søby Vandværk
Lindelyvej 29
5792 Årslev
Att.: Leif Nielsen

Rapportnr.: AR-15-CA-00289148-02
Batchnr.: EUDKVE-00289148
Kunde nr. CA0005676
Modt. dato: 26.03.2015

Analyserapport

Prøvested: Nr. Søby Vandværk Ledningsnet - V02200056 / 4497000399
Udtagningsadresse: Lindelyvej 29, 5792 Årslev
Prøvetype: Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol
Prøveudtagning: 26.03.2015 kl. 09:30
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S MAK
Analyseperiode: 26.03.2015 - 07.04.2015

Prøvemærke: Toilet

Lab prøvenr:	80224473	Enhed	Kravværdier**		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Opfølgning til Lab prøvenr:	80224531				*		
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS/ISO 19458, DS/ISO 5667-5	A
Vandtemperatur	6.8	°C				DS/EN ISO 19458	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Batchkommentar:

Revideret analyserapport erstatter tidligere fremsendte:
Udtagningsadresse påført.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

Kopi til:

Faaborg-Midtfyn Kommune, Kopimodtager drikkevand, Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe
Nørre Søby Vandværk, Kristian Mortensen, Dybendal 23, 5750 Årslev

07.04.2015

Kundecenter
Tel 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Flemming Mønsted Claësson
Flemming Mønsted Claësson
Senior Kunderådgiver

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

α): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

**): Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.